

RIF. QUADRO	QUADRO GENERALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
* Selettività ** Filiazione (valore in kA)																							
NUMERAZIONE MORSETTI																							
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		L1L2L3NPE	1	L1L2L3N	2	L1NPE	3	L2NPE	4	L3NPE	5	L1NPE	6	L1L2L3NPE	6A	L1L2L3NPE	6B	L1NPE				
DESCRIZIONE CIRCUITO	DA QUADRO CONTATORE	GENERALE	LUCI	PRESE 1	PRESE 2	PRESE 3	GRUPPO POMPA	INVERTER POMPA	LUCI EMERGENZA (EDIFICIO)														
TIPO APPARECCHIO		SEZIONATORE																					
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]																						
Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI	In [A]		40	1P+N	16	1P+N	16	1P+N	6	1P+N	10	3P+N	25									
Icn - CEI EN 60898-1	CURVA/SGANCIATORE				C		C		C		C		C										
	Ir [A]	tr [s]			16		16		6		10		25										
	I _{sd} [A]	tsd [s]			160		160		60		100		250										
	Ii [A]																						
	Ig [A]	tg [s]																					
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE			RCD	AC	RCD	AC	RCD	AC			RCD	AC									
	I _{dn} [A]	tdn [ms]			0,03	Istantaneo	0,3	Istantaneo	0,03	Istantaneo			0,03	Istantaneo									
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																					
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																				
TERMICO	TIPO	I _{rt} h [A]																					
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																					
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																					
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	13			PVC	01	PVC	01	PVC	01	PVC	01			EPR	13	PVC	01			
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x10	1x10	1x10		1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5		1x4	1x4	1x4	1x1,5	1x1,5	1x1,5
	I _b [A]	I _z [A]	30,4	50			4,8	13,5	9,7	19,5	9,7	19,5	4,8	13,5			9,6	28	0,5	13,5			
	Un [V]	P [kW]	400	17,19		17,19	230	1	230	2	230	2	230	1		6,1	400	6	230	0,1			
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	0,5	2,3			0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,4			0,2	1	0,3	0,6			
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	10	1,3			20	2	20	2,7	20	2,7	20	2,5			30	2	20	1,4			
NOTE			FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FS17-450/750 V Cca-s3,d1,a3		FS17-450/750 V Cca-s3,d1,a3		FS17-450/750 V Cca-s3,d1,a3		FS17-450/750 V Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FS17-450/750 V Cca-s3,d1,a3				
			CLIENTE CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO						PROGETTO			FILE traccia 3 [Q01].dwg											
									ARCHIVIO			DATA 29/10/2024			REVISIONE								
									DISEGNATORE			PAGINA 2			SEGUE								
			IMPIANTO SECONDA PROVA SCRITTA - ALLEGATO TRACCIA N.3									TAVOLA											

